



**GAMTOS TYRIMŲ CENTRO
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL GAMTOS TYRIMŲ CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI
PLANŲ IR GESINTUVO NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO**

2024 m. balandžio d. Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1800, 22.2 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Gamtos tyrimų centro darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus ir gesintuvo naudojimosi tvarką (pridedama).
2. P a s k i r i u Veiklos aprūpinimo ir saugos skyriaus vyriausiąjį specialistą Vytautą Račkauską atsakingą už gaisrinę saugą Gamtos tyrimų centre.
3. Į p a r e i g o j u kiekvieną mokslo padalinį (laboratoriją) iki 2024 m. balandžio 30 d. supažindinti laboratorijų darbuotojus su šia tvarka.
4. P a v e d u Vidaus administravimo ir viešosios komunikacijos skyriaus vadovę Simoną Četvergaitę-Marcinkevičienę darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus ir gesintuvo naudojimosi tvarką paviešinti Gamtos tyrimų centro interneto svetainėje.
5. Šio įsakymo vykdymo kontrolę p a s i l i e k u sau.

Direktorius

Sigitas Podėnas











GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS
ĮMONĖS KODAS 302470603




PATVIRTINTA
Direktoriaus

2024 m. balandžio mėn. d. įsakymu Nr. ____

GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS ADRESU VERKIŲ G. 98, VILNIUS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

Eil. Nr.	Veiksmų seka	Atsakingi asmenys
1.	<p>Pranešti ugniagesiams: skubiosios pagalbos tarnybų telefonu – 112 </p> <p>ir nurodyti tikslų objekto, kuriame kilo gaisras, adresą: Verkių g. 98, Vilnius. Apibūdinti gaisro židinį. Informuoti Gamtos tyrimų centro budintį darbuotoją ir darbuotoją atsakingą už gaisrinę saugą</p>	<p>Pirmas pastebėjęs gaisrą, Laboratorijų vadovai.</p>
2.	<p>Informuoti apie gaisrą patalpose esančius žmones, paspaudžiant arčiausiai gaisro vietos esantį pavojaus mygtuką. Nesant pavojaus mygtukui ar jam nuspaudus nesuveikia gaisrinė signalizacija, informuoti žodžiu - šaukiant „gaisras“.</p> 	<p>Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.</p>
3.	<p>Įvertinus galimą pavojų sveikatai ir gyvybei, nueiti į gaisro kylimo vietą ir įsitikinti, kad nėra klaidingo gaisrinės signalizacijos suveikimo. Suveikus gaisrinei signalizacijai, bet pasitvirtinus klaidingam signalizacijos suveikimui, atliekamas (organizuojamas) įrenginių ir sistemų atstatymas ar nutildymas.</p> 	<p>Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.</p>

Eil. Nr.	Veiksmų seka	Atsakingi asmenys
4.	Informuoti vadovaujančius Gamtos tyrimų centro darbuotojus: Direktorius - tel. <u>+37065566688</u> , jam nesant Gaisrinės saugos specialistą– tel. <u>+37066686426</u> 	Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.
5.	Esant būtinybei, išjungti elektros energiją (išskyrus priešgaisrines sistemas), vėdinimo sistemas degančiose patalpose ir šalia jų esančiose patalpose. 	Atsakingas asmuo už Gamtos tyrimų centro elektros ūkį: Vyr. energetikas – tel. <u>+37068757045</u>
6.	Žmonių evakavimas iš gaisro zonos	
	6.1. Organizuoti žmonių evakuaciją ir esant galimybei materialinių vertybių gelbėjimą.	Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.
	6.2. Žmones iš patalpų, pagal evakavimo planus, įvertinus kelio saugumą, vadovaujantis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais  išvesti į teritoriją atokiau nuo gaisro židinio. Apie tai pranešti Gamtos tyrimų centro direktoriui.	Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.
	6.3. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, tvarkingai, bet nedelsdami išeina iš patalpų per artimiausią saugų evakuacinį išėjimą, vadovaujantis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais. Prieš išeidami turi įsitikinti, kad įranga su kuria dirbo, atjungta nuo elektros šaltinio.   Bet kuris paskutinis darbuotojas išeinant patalpose uždaro duris.	Visi Gamtos tyrimų centro darbuotojai

Eil. Nr.	Veiksmų seka	Atsakingi asmenys
	<p>Neiti per dūmus. Jeigu patalpoje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai, gultis ant grindų ir labai greitai šliaužti išėjimo link. Apačioje, po dūmais</p>  <p>lengviau kvėpuoti ir geriau matyti.</p>	Visi Gamtos tyrimų centro darbuotojai
	<p>6.4. Sėkmingai išėjus iš pastato, rinktis numatytoje susirinkimo vietoje: vieta vidiniame kieme, prie nuotekų valymo įrenginių, kuri pažymėta ženklu.</p>  <p>Negrįžti į degantį pastatą. Susirinkimo vieta pažymėta priede Nr. 1.</p>	Visi Gamtos tyrimų centro darbuotojai
	<p>6.5. Susirinkimo vietoje registruoti, suskaičiuoti evakuotus darbuotojus ir apibendrintą informaciją pateikti Gamtos tyrimų centro direktoriui ar kitam, atsakingam už Gamtos tyrimų centro darbuotojų darbą, vadovui.</p>	Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.
	<p>6.6. Informuoti atvykusius ugniagesius apie neevakuotų žmonių (darbuotojų ir kt.) skaičių.</p> <p>ti evakuotais žmonėmis.</p>	Laboratorijų vadovai.
7.	<p>Gesinti kilusį gaisrą, jei nėra pavojaus sveikatai ar gyvybei, kol atvyks ugniagesiai. Gesinti pradėdama nedelsiant, tik pastebėjus gaisrą.</p> <p>Naudojamos visos gaisro pirminės gesinimo priemonės, esančios Gamtos tyrimų centro patalpose. Gesintuvo naudojimas aprašytas priede Nr.2.</p> 	Visi Gamtos tyrimų centro darbuotojai

Eil. Nr.	Veiksmų seka	Atsakingi asmenys
7.	Atvykus ugniagesiams juos pasitikti, nurodyti artimiausią kelią iki gaisro židinio vietos. Vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus.	Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.
8.	Leisti naudotis gaisrui gesinti įstaigai priklausančiomis gaisro gesinimo, transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtinais resursais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą.	Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.
9.	<p>Nedarbo metu kilus gaisrui, įsijungus gaisrinei - apsauginei signalizacijai, informuoti Gamtos tyrimų centro direktorių, jam nesant – gaisrinės saugos specialistą. Nustatyti gaisro židinį ir įvertinti susidariusią situaciją.</p> <p>Iškviesti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą skubiosios pagalbos tarnybų telefonu – 112 nurodyti tikslų objekto, kuriame kilo gaisras, adresą bei vietą.</p> <p>Gaisrą gesinti turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.</p>	Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.

Šio evakavimo plano **tikslas** – reglamentuoti asmenų, dirbančių ar esančių Verkių g. 98, Vilnius pastate, veiksmus bei pareigas kilus gaisrui, nustatčius pavojingų medžiagų buvimą pastate ir kitų nelaimių atvejais, kai yra būtina ir neatidėliotina visų pastate esančių žmonių ar jų dalies evakuacija.

Darbuotojų veiksmų kilus gaisriui plano
Priedas nr. 1



GESINTUVO NAUDOJIMAS

1. Nutraukti plombą ir ištraukti apsauginį kaištį.
2. Gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį.
3. Nuspausti rankenėlę.



TEISINGAI	NETEISINGAI
<p><i>Ugnį gesinkite tik pavėjui, negesinkite ugnies prieš vėją</i></p>	
<p><i>Gesindami lygų paviršių, pradėkite nuo arčiausiai esančios pusės</i></p>	



Degančių sieną gesinkite nuo apačios į viršų



Jei yra keli gesintuvai, naudokite juos vienu metu













GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS
ĮMONĖS KODAS 302470603





PATVIRTINTA
Direktorius

2024 m. balandžio mėn. d. įsakymu Nr. ____

GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS ADRESU ŽALIŲJŲ EŽERŲ G. 47, VILNIUS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

Eil. Nr.	Veiksmų seka	Atsakingi asmenys
1.	<p>Pranešti ugniagesiams: skubiosios pagalbos tarnybų telefonu – 112</p> <p>ir nurodyti tikslų objekto, kuriame kilo gaisras, adresą: <u>Žaliųjų ežerų g. 47, Vilnius.</u></p> <p>Apibūdinti gaisro židinį. Informuoti Gamtos tyrimų centro Direktorius - tel. +37065566688, jam nesant gaisrinės saugos specialistą – tel. +37066686426</p>	<p>Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.</p>
2.	<p>Informuoti apie gaisrą patalpose esančius žmones, paspaudžiant arčiausiai gaisro vietos esantį pavojaus mygtuką. Nesant pavojaus mygtukui ar jam nuspaudus nesuveikia gaisrinė signalizacija, informuoti žodžiu - šaukiant „gaisras“.</p> 	<p>Pirmas pastebėjęs gaisrą</p>
3.	<p>Įvertinus galimą pavojų sveikatai ir gyvybei, nueiti į gaisro kylimo vietą ir įsitikinti, kad nėra klaidingo gaisrinės signalizacijos suveikimo. Suveikus gaisrinei signalizacijai, bet pasitvirtinus klaidingam signalizacijos suveikimui, atliekamas (organizuojamas) įrenginių ir</p> 	<p>Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.</p>

Eil. Nr.	Veiksmų seka	Atsakingi asmenys
	sistemų atstatymas ar nutildymas.	
4.	Informuoti vadovaujančius Gamtos tyrimų centro darbuotojus: Direktorius - tel. <u>+37065566688</u> , jam nesant Gaisrinės saugos specialistą – tel. <u>+37066686426</u> 	Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.
5.	Esant būtinybei, išjungti elektros energiją (išskyrus priešgaisrines sistemas), vėdinimo sistemas degančiose patalpose ir šalia jų esančiose patalpose. 	Atsakingas asmuo už Gamtos tyrimų centro elektros ūkį: Vyr. energetikas – tel. <u>+37068757045</u>
6.	<p style="text-align: center;">Žmonių evakavimas iš gaisro zonos</p> <p>6.1. Organizuoti žmonių evakuaciją ir esant galimybei materialinių vertybių gelbėjimą.</p> <p>6.2. Žmones iš patalpų, pagal evakavimo planus, įvertinus kelio saugumą, vadovaujantis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais</p>    <p>išvesti į teritoriją atokiau nuo gaisro židinio. Apie tai pranešti Gamtos tyrimų centro direktoriui.</p> <p>6.3. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, tvarkingai, bet nedelsdami išeina iš patalpų per artimiausią saugų evakuacinį išėjimą,</p>  <p>vadovaujantis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais. Prieš išeidami turi įsitikinti, kad įranga su kuria dirbo, atjungta nuo elektros šaltinio.</p>  <p>Bet kuris paskutinis darbuotojas išeinant patalpose uždaro duris.</p>	<p>Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.</p> <p>Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.</p> <p>Visi Gamtos tyrimų centro darbuotojai</p>

Eil. Nr.	Veiksmų seka	Atsakingi asmenys
	<p>Neiti per dūmus. Jeigu patalpoje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai, gultis ant grindų ir labai greitai šliaužti išėjimo link. Apačioje, po dūmais</p>  <p>lengviau kvėpuoti ir geriau matyti.</p>	Visi Gamtos tyrimų centro darbuotojai
	<p>6.4. Sėkmingai išėjus iš pastato, rinktis numatytoje susirinkimo vietoje: vieta vidiniame kieme, automobilių stovėjimo aikštelėje, kuri pažymėta ženklu.</p>  <p>Negrįžti į degantį pastatą. Susirinkimo vieta pažymėta priede Nr. 1.</p>	Visi Gamtos tyrimų centro darbuotojai
	<p>6.5. Susirinkimo vietoje registruoti, suskaičiuoti evakuotus darbuotojus ir apibendrintą informaciją pateikti Gamtos tyrimų centro direktoriui ar kitam, atsakingam už Gamtos tyrimų centro darbuotojų darbą, vadovui.</p>	Laboratorijų vadovai.
	<p>6.6. Informuoti atvykusius ugniagesius apie neevakuotų žmonių (darbuotojų ir kt.) skaičių. Pasirūpinti evakuotais žmonėmis.</p>	Laboratorijų vadovai.
7.	<p> Gesinti kilusį gaisrą, jei nėra pavojaus sveikatai ar gyvybei, kol atvyks ugniagesiai. Gesinti pradeda nedelsiant, tik pastebėjus gaisrą.</p> <p>Naudojamos visos gaisro pirminės gesinimo priemonės, esančios Gamtos tyrimų centro patalpose. Gesintuvo naudojimas aprašytas priede Nr.2.</p> 	Visi Gamtos tyrimų centro darbuotojai

Eil. Nr.	Veiksmų seka	Atsakingi asmenys
7.	Atvykus ugniagesiams juos pasitikti, nurodyti artimiausią kelią iki gaisro židinio vietos. Vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus.	GTC direktorius; Gaisrinės saugos specialistas; Laboratorijų vadovai.
8.	Leisti naudotis gaisrui gesinti įstaigai priklausančiomis gaisro gesinimo, transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtinais resursais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą.	GTC direktorius; Gaisrinės saugos specialistas; Laboratorijų vadovai.
9.	Nedarbo metu kilus gaisrui, įsijungus gaisrinei - apsauginei signalizacijai, informuoti Gamtos tyrimų centro direktorių, jam nesant – gaisrinės saugos specialistą. Nustatyti gaisro židinį ir įvertinti susidariusią situaciją. Iškviešti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą skubiosios pagalbos tarnybų telefonu – 112 nurodyti tikslų objekto, kuriame kilo gaisras, adresą bei vietą. Gaisrą gesinti turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.	Pirmas pastebėjęs gaisrą; Laboratorijų vadovai.

Šio evakavimo plano **tikslas** – reglamentuoti asmenų, dirbančių ar esančių Žaliųjų ežerų g. 47, Vilnius pastate, veiksmus bei pareigas kilus gaisrui, nustačius pavojingų medžiagų buvimą pastate ir kitų nelaimių atvejais, kai yra būtina ir neatidėliotina visų pastate esančių žmonių ar jų dalies evakuacija.

Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui plano
Priedas nr. 1



GESINTUVO NAUDOJIMAS

1. Nutraukti plombą ir ištraukti apsauginį kaištį.
2. Gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį.
3. Nuspausti rankenėlę.



TEISINGAI	NETEISINGAI
<p><i>Ugnį gesinkite tik pavėjui, negesinkite ugnies prieš vėją</i></p>	
<p><i>Gesindami lygų paviršių, pradėkite nuo arčiausiai esančios pusės</i></p>	



Degančių sieną gesinkite nuo apačios į viršų



Jei yra keli gesintuvai, naudokite juos vienu metu



GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS
ĮMONĖS KODAS 302470603

PATVIRTINTA
Direktoriaus

2024 m. balandžio mėn. d. įsakymu Nr. ____

GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS ADRESU AKADEMIJOS G. 2, VILNIUS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

Eil. Nr.	Veiksmų seka	Atsakingi asmenys
1.	Pranešti ugniagesiams: skubiosios pagalbos tarnybų telefonu – 112 ir nurodyti tikslų objekto, kuriame kilo gaisras, adresą: <u>Akademijos g. 2, Vilnius.</u> Apibūdinti gaisro židinį. Informuoti Gamtos tyrimų centro budintį darbuotoją.	Pirmas pastebėjęs gaisrą, Gaisrinės saugos specialistas Budintys darbuotojai - tel. 85-2729288
2.	Informuoti apie gaisrą patalpose esančius žmones, paspaudžiant arčiausiai gaisro vietos esantį pavojaus mygtuką. Nesant pavojaus mygtukui ar jam nuspaudus nesuveikia gaisrinė signalizacija, informuoti žodžiu - šaukiant „ gaisras “.	Pirmas pastebėjęs gaisrą
3.	Įvertinus galimą pavojų sveikatai ir gyvybei, nueiti į gaisro kylimo vietą ir įsitikinti, kad nėra klaidingo gaisrinės signalizacijos suveikimo. Suveikus gaisrinei signalizacijai, bet pasitvirtinus klaidingam signalizacijos suveikimui, atliekamas (organizuojamas) įrenginių ir sistemų atstatymas ar nutildymas.	Budintys darbuotojai - tel. 85-2729288
4.	Informuoti vadovaujančius Gamtos tyrimų	Budintys darbuotojai - tel.

Eil. Nr.	Veiksmų seka	Atsakingi asmenys
	<p>centro darbuotojus: Direktorius - tel. +37065566688, jam nesant gaisrinės saugos specialistą – tel. +37066686426</p>	85-2729288
5.	<p>Esant būtinybei, išjungti elektros energiją (išskyrus priešgaisrines sistemas), vėdinimo sistemas degančiose patalpose ir šalia jų esančiose patalpose.</p> 	<p>Atsakingas asmuo už Gamtos tyrimų centro elektros ūkį: Vyr. energetikas – tel. +37068757045</p>
6.	<p style="text-align: center;">Žmonių evakavimas iš gaisro zonos</p> <p>6.1. Organizuoti žmonių evakuaciją ir esant galimybei materialinių vertybių gelbėjimą.</p> <p>6.2. Žmones iš patalpų, pagal evakavimo planus, įvertinus kelio saugumą, vadovaujantis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais</p>  <p>išvesti į teritoriją atokiau nuo gaisro židinio. Apie tai pranešti Gamtos tyrimų centro direktoriui.</p> <p>6.3. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, tvarkingai, bet nedelsdami išeina iš patalpų per artimiausią saugų evakuacinį išėjimą, vadovaujantis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais. Prieš išeidami turi įsitikinti, kad įranga su kuria dirbo, atjungta nuo elektros šaltinio.</p>   <p>Bet kuris paskutinis darbuotojas išeinant patalpose uždaro duris.</p>	<p>GTC direktorius; Gaisrinės saugos specialistas; Budintys darbuotojai.</p> <p>GTC direktorius; Gaisrinės saugos specialistas; Budintys darbuotojai.</p> <p>Visi Gamtos tyrimų centro darbuotojai</p>

Eil. Nr.	Veiksmų seka	Atsakingi asmenys
	<p>Neiti per dūmus. Jeigu patalpoje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai, gultis ant grindų ir labai greitai šliaužti išėjimo link. Apačioje, po dūmais</p>  <p>lengviau kvėpuoti ir geriau matyti.</p>	Visi Gamtos tyrimų centro darbuotojai
	<p>6.4. Sėkmingai išėjus iš pastato, rinktis numatytoje susirinkimo vietoje: vieta vidiniame kieme, automobilių stovėjimo aikštelėje, kuri pažymėta ženklu.</p>  <p>Negrįžti į degantį pastatą. Susirinkimo vieta pažymėta priede Nr. 1.</p>	Visi Gamtos tyrimų centro darbuotojai
	<p>6.5. Susirinkimo vietoje registruoti, suskaičiuoti evakuotus darbuotojus ir apibendrintą informaciją pateikti Gamtos tyrimų centro direktoriui ar kitam, atsakingam už Gamtos tyrimų centro darbuotojų darbą, vadovui.</p>	Gaisrinės saugos specialistas; Budintys darbuotojai.
	<p>6.6. Informuoti atvykusius ugniagesius apie neevakuotų žmonių (darbuotojų ir kt.) skaičių. Pasirūpinti evakuotais žmonėmis.</p>	GTC direktorius; Gaisrinės saugos specialistas; Budintys darbuotojai
7.	 <p>Gesinti kilusį gaisrą, jei nėra pavojaus sveikatai ar gyvybei, kol atvyks ugniagesiai. Gesinti pradedama nedelsiant, tik pastebėjus gaisrą.</p> <p>Naudojamos visos pirminės gesinimo priemonės, esančios Gamtos tyrimų centro patalpose. Gesintuvo naudojimas aprašytas</p>  <p>gaisro</p>	Visi Gamtos tyrimų centro darbuotojai

Eil. Nr.	Veiksmų seka	Atsakingi asmenys
	priede Nr.2.	
7.	Atvykus ugniagesiams juos pasitikti, nurodyti artimiausią kelią iki gaisro židinio vietos. Vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus.	GTC direktorius; Gaisrinės saugos specialistas; Budintys darbuotojai.
8.	Leisti naudotis gaisrui gesinti įstaigai priklausančiomis gaisro gesinimo, transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtinais resursais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą.	GTC direktorius; Gaisrinės saugos specialistas; Budintys darbuotojai.
9.	Nedarbo metu kilus gaisrui, išjungus gaisrinei - apsauginei signalizacijai, informuoti Gamtos tyrimų centro direktorių, jam nesant – gaisrinės saugos specialistą. Nustatyti gaisro židinį ir įvertinti susidariusią situaciją. Iškviešti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą skubiosios pagalbos tarnybų telefonu – 112 nurodyti tikslų objekto, kuriame kilo gaisras, adresą bei vietą. Gaisrą gesinti turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.	Budintys darbuotojai.

Šio evakavimo plano **tikslas** – reglamentuoti asmenų, dirbančių ar esančių Akademijos g. 2, Vilnius pastate, veiksmus bei pareigas kilus gaisrui, nustačius pavojingų medžiagų buvimą pastate ir kitų nelaimių atvejais, kai yra būtina ir neatidėliotina visų pastate esančių žmonių ar jų dalies evakuacija.







Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui plano
Priedas nr. 1



GESINTUVO NAUDOJIMAS

1. Nutraukti plombą ir ištraukti apsauginį kaištį.
2. Gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį.
3. Nuspausti rankenėlę.



TEISINGAI	NETEISINGAI
	
<p><i>Ugnį gesinkite tik pavėjui, negesinkite ugnies prieš vėją</i></p>	
	
<p><i>Gesindami lygų paviršių, pradėkite nuo arčiausiai esančios pusės</i></p>	
	
<p><i>Degančią sieną gesinkite nuo apačios į viršų</i></p>	



Jei yra keli gesintuvai, naudokite juos vienu metu

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Gamtos tyrimų centras 302470603, Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL GAMTOS TYRIMŲ CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANŲ IR GESINTUVO NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-18 Nr. V-24
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Podėnas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	SIGITAS PODĖNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-18 11:12:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-18 11:12:52 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-29 12:17:40 – 2026-01-28 12:17:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-18 11:31:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-18 11:31:01 DBSIS